

Marcajul aprobării de model este aplicat pe eticheta de identificare (fig. nr. 1) a mijlocului de măsurare în conformitate cu prevederile **Certificatului de examinare de tip nr. DE-18-M-PTB-0026 Revizia 2**, emis de **Physikalisch-Technische Bundesanstalt Nationales Metrologieinstitut**, conform exemplului din figura nr. 2 de mai jos.

Marcajul de verificare metrologică se aplică cu ștampilă de cauciuc pe o etichetă autocolantă, destructibilă la dezlipire aplicată lângă eticheta de identificare.

loc aplicare etichetă  
de identificare



fig. nr. 1

|                                                                             |    |                |                  |                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------|-------------------------|-------|
| <b>SIEMENS</b>                                                              |    | <b>DE-M 25</b> |                  | <b>SPANNUNGSWANDLER</b> |       |
| 4MU 44 XD                                                                   |    | 0102           |                  | 1RIT11 0011 2576        |       |
| 24/50/125 kV                                                                |    | 15000/√3       |                  | 25/ RG-00112576         |       |
| V                                                                           | VA | KI             | VA <sub>th</sub> |                         |       |
| 100/√3                                                                      | 15 | 0,2            | 200              | 2                       | 1a-1n |
| 100/√3                                                                      | 15 | 0,5            | 200              |                         | 2a-2n |
| 100/3                                                                       | 45 | 3P             | 105              |                         | da-dn |
| -5°C/+55°C, 60-2331                                                         |    |                |                  |                         |       |
| 1,9*Un 8h                                                                   |    |                |                  |                         |       |
| 2 DE-18-M-PTB-0026                                                          |    | DIN EN 61865-3 |                  | 50 Hz                   |       |
| Hersteller: RITZ Instrument Transformers GmbH, Wandlitz bei Berlin, Germany |    |                |                  |                         |       |

marcajul aprobării de model

fig. nr. 2